

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-RU.AГ78.B.00471

Серия RU № 0098024

Срок службы реле:

- 15 лет при коммутации нагрузки контактов $1,5 \cdot 10^6$ включений и выключений цепей для нормальнодействующих реле ДЗ, БДЗ, и $0,8 \cdot 10^6$ для медленнодействующих реле ДЗМ, БДЗМ, каждым замыкающим контактом активной нагрузки 2 А, 24 В постоянного тока или 0,5 А, 220 В переменного тока и каждым размыкающим контактом 1 А, 24 В постоянного тока или 0,3 А, 220 В переменного тока.
- 30 лет при коммутации нагрузки контактов $3 \cdot 10^6$ включений и выключений цепей релейной нагрузки постоянного тока 50 мА при напряжении 24 В.



М.П.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

В.В.Важдаев

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Д.Г.Воронкин

(инициалы, фамилия)